


**"SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS TÓPICO, SALA DOCENTES, OFICINAS DOCENTES Y ARTE - REMODELACIONES 2017"**

**PROCESO N° 013/LOG/2017**

**ABSOLUCION DE CONSULTAS**

Nro	Pregunta	Respuesta
1.00	<b>TÓPICO</b>	
1.01	¿El faldón de vidrio templado podría ser reemplazado por un faldón metálico o de melamine?	No, debe ser vidrio
1.02	Escritorio tablero de melamine Novopan de 25mm color blanco, con faldon de 30cm de vidrio templado de 8mm con lamina pavonada. ¿Las patas de fierro es tubo cuadrado? de ser así que medida es 2" x 2", y cual es el espesor del tubo es decir la pared interior?, que color seria el acabado final.	Fierro con base epoxica, pintura gloss color aluminio, tubo cuadrado de 2x2 espesor 1.5mm
1.03	Escritorio en L, puede tener faldon en melamine ?	Contemplar lo solicitado por la Cooperativa
1.04	Para realizar las aplicaciones de acero en el frente del counter, este deberá ser enchapado en fórmica, ¿La propuesta se considerará enchapado en fórmica o es necesario considerar un counter básico 100% melamine sin los apliques?	Esta especificado en Melamine y tiene que hacerse el rebaje para la aplicación en acero brillante.
1.05	Counter de atención en melamine con tablero de 25mm color blanco y falda color aurora de 18mm. Acabados en aluminio y zócalo de 15mm. Con aplicaciones de acero. Si tenemos que el tablero de atencion al cliente es melamina de 25 mm blanco y la parte frontal en color auwora de 18 mm respecto al counter, ¿el resto del mueble que color es? blanco como muestra la imagen 3d?, el zocalo debe ser de 15 cm de altura, ¿las aplicaciones de acero es satinado o brillante?, las cajoneras llevaran correderas telescopicas, cual es la medida del ancho de la cajonera ? igual figura un tablero de vidrio ¿que espesor es? ¿es vidrio templado o crudo? con lamina de seguridad?, con su soporte de acero que medidas. los frentes de cajones seran enchapados con tapacanto pvc grueso de 22/3 mm. o sera todo el mueble enchapado con tapacanto delgado, llevara sistema de seguridad chapa trampa? los fondos de los cajones es con mdf de 03 mm durolac decorativo color similar a la melamina cierto?	El resto de mueble que color es? Se ve en el 3d blanco con auwora, zocalo 15cm, aplicaciones en acero brillante, toda cajonera lleva correderas telescopicas, estandar de 45cm, tablero de vidrio templado de 8mm soportes de acero de 1 pulgada, canto grueso interior 0.5mm y exterior 3mm. todo mueble con puertas y cajoneras debe ser con chapa con llave. fondo puede ser mdf 3mm.
1.06	Counter en melamine, se puede trabajar con melamine Novopan ?, llevara cajonera ?	La marca original del color auwora es la marca Vesto, solo se usará otra marca si la calidad, color y textura es similar.
	Indicar si la parte interior del mueble es una hilera de 4 cajones como aparece en el 3D, también si lleva tiradores y chapa.	4 cajones, con tiradores y chapa
1.05	¿Podemos exceptuar este ítem de mobiliario o es indispensable cotizar todo lo solicitado? De ser necesario cotizar, se solicitaría una visita a obra.	Si es necesario




**“SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS TÓPICO, SALA DOCENTES, OFICINAS DOCENTES Y ARTE - REMODELACIONES 2017”**

**PROCESO Nº 013/LOG/2017**

**ABSOLUCION DE CONSULTAS**

Nro	Pregunta	Respuesta	
1.06	Mueble bajo para lavadero (la mesa de cuarzo será instalada por cuenta de la Cooperativa)	El mueble bajo para lavadero, no indica si la melamina color blanco es HR – tropicalizado el cual se recomienda para estas areas donde existen humedad y trabajo de zona de lavado o es melamina blanco 18 mm estandar, no indica ancho del cajon, faltaria los planos de corte. tipo de enchape grueso o delgado en los frentes de los cajones, el respaldo asi como los fondos de los cajones es con mdf de 03 mm durolac decorativo color similar a la melamina cierto?	Presentar propuesta con HR – tropicalizado.
1.07		Se puede ofrecer melamina fenólica (resistente a la humedad) por ser área de lavadero?	Considerar HR – tropicalizado.
1.08		Confirmar si el zócalo también es de melamina o será de concreto.	Melamine forrado con zocalo de acero
1.09	Estante para muestras en Melamine de 18mm color blanco 04 cajones inferiores con correderas telescopicas y tiradores de aluminio y 02 puertas batientes superiores en melamine y vidrio crudo de 6mm laminado con tiradores de aluminio según diseño 3D con 4 repisas internas. Medidas: 1.10 x 0.60 x2.10m	El estante deberia llevar en la parte superior una division vertical para que estructure las repisas de lo contrario se pandearia la repisa por la longitud. la puerta dice vidrio crudo laminado con que tipo de lamina pavonada o incoloro. el respaldo asi como los fondos de los cajones es con mdf de 03 mm durolac decorativo color similar a la melamina cierto?	Cuando se pide vidrio crudo laminado (significa lamina de seguridad y es incoloro) fondo de estante 6mm mdf blanco, si division interna pero con repisas de vidrio laminado.
1.10		Confirmar si el zócalo también es de melamina o será de concreto.	Melamine forrado con zocalo de acero
2.00	<b>OFICINAS DE DOCENTES</b>		
2.01	Estantes aéreos de melamine de 18mm color auwora de 0.80x45cm con profundidad Según Planos), bisagras con piston neumatico, puerta con sistema pol cable con llave, debe estar anclado en el separador(Panel Divisor).	¿El panel divisorio en mención es existente? 1. Si es existente, Recomendamos que el estante aéreo sea adquirido del mismo proveedor debido al sistema de anclaje especial.	Los paneles serán nuevos
2.02		2. Si los paneles divisorios serán nuevos, enviarnos mayor detalle del mismo (color de tapiz, vidrio, modulación, altura, etc).	Los Paneles no están incluidos en este concurso.
2.03		3. Si los paneles divisorios serán nuevos, ¿El estante aéreo podría ser de 90cm de ancho (medida estandar)?.	Conforme
2.04		Indicar a que hace referencia el “sistema pol cable” que aparece en la descripción	Puertas con sistema pol cable, o tip on. Sistema para puertas elevadas.







**"SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS TÓPICO, SALA DOCENTES, OFICINAS DOCENTES Y ARTE - REMODELACIONES 2017"**

**PROCESO N° 013/LOG/2017**

**ABSOLUCION DE CONSULTAS**

Nro	Pregunta	Respuesta	
2.04	Credenza en melamine Awoura de 1.60x0.80 c/ptas batientes c/llave 3 repisas moviles internas, tapa posterior de melamine, 2 puertas son de melamine y 2 puertas de Vidrio templado de 8mm con lamina pavonada y perfiles de aluminio. Con tiradores de aluminio.	La credenza que figura en la imagen referencial tiene 1 repisa interna y es de 2 niveles para almacenar files de palanca. Al solicitar 3 repisas internas moviles, el archivador deberá crecer en altura superior a los 80cm solicitados, convirtiendose en armario alto. ¿Qué alternativa sería la correcta? La credenza de oficina de docente sería de fondo 40 a 45 cm, no 80 cm como lo indica en las especificaciones.	Mantener tamaño indicado, considerar una repisa interna para file ambos espacios. Es 80 de alto, el ancho puede ser según plano.
2.05	Mantenimiento de mesa de sala de reuniones en poliuretano blanco (Lijado, masillado y pintado)	¿Podemos exceptuar este item de servicio de mantenimiento o es indispensable cotizar todo lo solicitado?	Debe ser parte de su propuesta
2.06	Escritorio en L en melamine medidas según plano, Color Awoura Tablero de 25mm, estructura de 18mm con faldon de Aluminio con vidrio templado de 8mm y lamina pavonada, soporte y patas de metal cuadrada pintada y secada al horno incl/ cajonera rodante de 45cmx45cm de 3 cajones para cada una.	Para el escritorio en L no existe melamina de 25mm de espesor color awoura que es de la marca vesto, lo que se podria realizar es que sean 02 melamina de 18 mm y llegan a 36 mm enchapado con su propio color de tapacanto de 22/3 mm de espesor (se verian 02 melaminas juntas), la otra opcion seria que se engruese el tablero una plancha de melamina de 18 mm color awoura y un sustrato de aglomerado de 06 mm enchapado en la parte inferior o trascara con una formica color blanco y se llegaría a la medida de los 25 mm pero el tapacanto grueso de 34/3 mm seria algo parecido al color de la melamina porque no hay en stock en el mercado. Las patas de fierro es tubo cuadrado? de ser asi que medida es 2" x 2", y cual es el espesor del tubo es decir la pared interior?, que color seria el acabado final. Escritorio en L, puede tener faldon en melamine?, se puede trabajar con melamine Novopan? Los escritorios se cotizan con panelera divisoria o solo el escritorio. Indicar si la cajonera será también del color awoura. Si la cajonera llevará chapa y Si llevará tiradores.	Se reengruesa con mdf de 5.5 enchapado en formica lamitech color similar, con canto grueso de 3mm, todo tablero en L en una sola pieza. Mantener características solicitadas por La Cooperativa. Solo escritorio Color Awoura, chapa y tiradores.
2.07	Modulo de Computo de Melamine Novopan blanco con tablero de 25mm y estructura de 18mm de 0.90x0.60 con porta teclado.	No hay imagen de referencia, 0.90 es el largo, 0.60 es la profundidad y la altura seria: 0.75 cm, solo llevaria porteteclado de melamina todo el ancho del mueble? Indicar si el porta teclado será de pvc o de la misma melamina.	Si, Considerar todo el ancho. Melamina
2.08	Se consideraran los paneles divisorios? O sera otra licitación?		Es otra licitación.
2.09	Las credenzas, cajoneras y estantes las podemos hacer de estructura de metal para ofrecer mayor durabilidad al mueble, las puertas y top si las podemos hacer en melamine.		Mantener características solicitadas por La Cooperativa.






**"SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS TÓPICO, SALA DOCENTES, OFICINAS DOCENTES Y ARTE - REMODELACIONES 2017"**

**PROCESO Nº 013/LOG/2017**

**ABSOLUCION DE CONSULTAS**

Nro	Pregunta	Respuesta
2.10	*Consulta: en los armarios cuando se refiere a tapa posterior se refiere todo en melamina se puede usar como se ensambla mdf de 03 mm decorativo color similar a la melamina	Mantener características solicitadas por La Cooperativa.
2.11	*consulta: las puertas del estante aereo es de melamina de 18 mm color auwora? las medidas son :0.80 largo x 0.35 profundidad x 0.45 cm altura, el respaldo del mueble es en melamina o en mdf de 03mm durolac decorativo color similar a la melamina (de acuerdo a stock del mercado), a que se refiere puerta con sistema pol cable con llave?	Mantener características solicitadas por La Cooperativa.
2.12	*consulta: Las Credenzas con medidas: 1.60 x0.35 x 0.80 mt, los vidrios no es necesario que sea templado y puede ser crudo de 5.5 mm dado que va a ir laminado con lamina arenada y que deben ser de 04 micras en marca llumar americana o similar para que pueda encajar (canal) en el perfil marco de aluminio. tiradores de aluminio de que medida 96 mm , 128 mm de eje a eje .	Vidrio templado.
2.13	*consulta: mesa las medidas son (01) 1.80x0.80x0.80 ; (02) 1.70x0.80x0.80 no existe melamina de 25mm de espesor color auwora que es de la marca vesto, lo que se podría realizar es que sean 02 melamina de 18 mm y llegen a 36 mm enchapado con su propio color de tapacanto de 22/3 mm de espesor (se verían 02 melaminas juntas), la otra opcion sería que se engruese el tablero una plancha de melamina de 18 mm color auwora y un sustrato de aglomerado de 06 mm enchapado en la parte inferior o trascara con una formica color blanco y se llegaría a la medida de los 25 mm pero el tapacanto grueso de 34/3 mm sería algo parecido al color de la melamina porque no hay en stock en el mercado el color auwora. las patas de fierro es tubo cuadrado? de ser así que medida es 2" x 2", y cual es el espesor del tubo es decir la pared interior?, que color sería el acabado final	Se reengruesa con mdf de 5.5 enchapado en formica lamitech color similar, con canto grueso de 3mm,
2.14	*Consulta: En el Mantenimiento de mesa (sala de reuniones) las medidas son (01) 3.60x1.20x0.80, el acabado en poliuretano color blanco sería en que acabado, mate o brillante?	Brillante
2.15	La mesa con tablero de melamina de las oficinas de docentes, es con garruchas? La foto tiene pero la descripción no.	Mantener garruchas con freno.
3.00	<b>SALA DE PROFESORES</b>	
3.01	3 filas de 11 lockers de 0.35x0.70x0.35mts en melamine de 18mm.	Solicitan 02 UNIDADES DE LOCKERS (Comprende 3 filas de 11 lockers C/U), Sin embargo en el plano en CAD solo figura 1.00 Unidad. Por favor confirmar cual es la información correcta y/o especificar la ubicación del 2do locker en el plano.
3.02	Mesas redondas de 85cm de diametro.	¿Se puede considerar la dimensión a 90cm de diametro?
3.03	Mesa de trabajo en melamine de 25mm color auwora, para 4 computadoras con 3 divisores en perfil de aluminio y vidrio templado de 8mm pavonado, incluye portateclado. Dimensiones 3.28x60x0.75 mts.	Indicar medidas de los divisores.
3.04	*consulta: para el Mueble Bajo de Kitchenette el tablero potsformado el sustrato aglomerado sería estandar o hr tropicalizado antihumedad, los cajones sería con correderas telescópicas o metálicas?	Considerar HR – tropicalizado. CORREDERAS TELESCÓPICAS







**“SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS TÓPICO, SALA DOCENTES, OFICINAS DOCENTES Y ARTE - REMODELACIONES 2017”**

**PROCESO Nº 013/LOG/2017**

**ABSOLUCION DE CONSULTAS**

Nro	Pregunta	Respuesta
3.05	*consulta: Para la Mesa de trabajo, igual no hay tablero de 25 mm auwora y arriba esta la recomendación, las estructura de que material sera, no se visualiza bien la imagen de referencia?	Se reengruesa con mdf de 5.5 enchapado en formica lamitech color similar, con canto grueso de 3mm.
3.06	*Consulta: Para los Lockers las puertas seran enchapado los cantos con tapacanto pvc grueso 22/3mm?	Todo Exterior 3mm.
4.00	<b>SALA DE ARTE</b>	
4.01	Closet 1, 2, 3 y 4  ¿Podemos exceptuar este item de mobiliario o es indispensable cotizar todo lo solicitado? De ser necesario cotizar, se solicitaría una visita a obra.	Debe ser parte de su propuesta
4.02	Mueble bajo de lavadero en melamine de 18mm color Acacia. Con puertas batientes y tiradores de acero inoxidable.  ¿Podemos exceptuar este item de mobiliario o es indispensable cotizar todo lo solicitado? De ser necesario cotizar, se solicitaría una visita a obra.	Debe ser parte de su propuesta
4.03	Indicar el tipo de tablero del mueble bajo, si es del mismo material que la estructura	Melamina
4.04	Repisas de almacén en Melamine de 18mm color Acacia Arena de 2.13x0.45, 1.47x0.45,0.98x0.45 (niveles según Planos) con refuerzos para soportar cajas.	Se necesita detalles tecnicos de los closet 1,2,3,4
4.05	No indica los niveles de la repisa en el plano, se debe considerar lo que aparece en el 3D.	Se adjunta Planos de detalles.
4.06	Se necesita detalles técnicos de la distribución de repisas para el almacen	Conforme
4.07	Mesa con estructura metálica pintado electrostático, con tablero aglomerado tropicalizado enchapado en formica 1.80 x 0.80 color: Acacia Arena	Indicar espesor de tablero.
4.08	Mesa con estructura metálica pintado electrostático, con tablero COMPACT CODIGO MAPLE F940 GLOSS 12MM 1.40 x 0.75 (inc Cajonera) Con Cajonera Rodante en melamine color acacia. (3 cajones)	Indicar si en la mesa que tiene cajonera, esta llevara chapa.
4.09	Bancas de estrutura con tubo redondo metalico con pintura epoxica y asiento en fibra de vidrio - Fabricación Nac.	*consulta: cuales son las medidas?
4.10	Mesa con estructura metálica pintado electrostático, con tablero aglomerado tropicalizado enchapado en formica 1.80 x 0.80 Color Acacia Arena	*consulta: la mesa es en tubo cuadrado de 2"x2", que espesor es el tablero 18, 25, 30 mm, el enchape de la formica es por ambas caras o solo la cara principal?, se recomienda por normas tecnicas que sea por ambas caras para que no se deforme el tablero.
4.11	Considerar la siguiente descripción : Mesa con estructura metálica pintado electrostático, con tablero aglomerado tropicalizado enchapado en formica 1.40 x 0.75 color Acacia Arena. Con Cajonera Rodante en melamine (3 cajones)	Considerar la siguiente descripción : Mesa con estructura metálica pintado electrostático, con tablero COMPACT CODIGO MAPLE F940 GLOSS 12MM 1.80 x 0.80 color AcaciaArena.
	Considerar la siguiente descripción : Mesa con estructura metálica pintado electrostático, con tablero COMPACT CODIGO MAPLE F940 GLOSS 12MM 1.40 x 0.75 Con Cajonera Rodante en melamine color acacia. (3 cajones) Con Chapa trampa?	Considerar la siguiente descripción : Mesa con estructura metálica pintado electrostático, con tablero COMPACT CODIGO MAPLE F940 GLOSS 12MM 1.40 x 0.75 Con Cajonera Rodante en melamine color acacia. (3 cajones) Con Chapa trampa.







**"SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS TÓPICO, SALA DOCENTES, OFICINAS DOCENTES Y ARTE - REMODELACIONES 2017"**

**PROCESO Nº 013/LOG/2017**

**ABSOLUCION DE CONSULTAS**

Nro	Pregunta	Respuesta
4.12	*Consulta: favor podrian enviar una mejor vista en 3d del closet 2 o su planos de corte para así poder ver las formas y cantidades de repisas a usar, los bordes de las puertas iran enchapados con tapacanto pvc grueso 22/3 mm grueso o delgado.	Guiarse con la vista 3D, presentar propuesta SE ENVIA DETALLE EN PLANO
4.13	*Consulta: favor podrian enviar una mejor vista en 3D del closet 3 o su planos de corte para así poder ver las formas y cantidades de repisas a usar, que es lo que se va a usar en las repisas objetos que no tienen mucho peso, de ser lo contrario debería de tener una division vertical dado que sino por ser el largo de 0.95 cm x 1.00 de profundidad se pandearia las repisas es decir se deformarian producto del peso de las cosas a usar.	Guiarse con la vista 3D, presentar propuesta SE ENVIA DETALLE EN PLANO
4.14	*Consulta: en el closet 4 que es lo que se va a usar en las repisas objetos que no tienen mucho peso, de ser lo contrario debería de tener una division vertical dado que sino por ser el largo de 0.95 cm x 0.60 de profundidad se pandearia las repisas es decir se deformarian producto del peso de las cosas a usar. los bordes de las puertas iran enchapados con tapacanto pvc grueso 22/3 mm grueso o delgado.	Guiarse con la vista 3D, presentar propuesta SE ENVIA DETALLE EN PLANO
4.15	*consulta: las repisas del almacen con que accesorio van a ser instalados con escuadras de metal?	Estructura de soporte en melamine asegurado a la pared.
4.16	*consulta: el mueble bajo de lavadero llevara tablero potsformado, y de ser así el sustrado aglomerado seria en hr tropicalizado, la parte posterior del respaldo va a ser todo en melamina o con mdf 03mm durolac decorativo.	Mueble bajo con tablero compact 12mm
5.00	<b>OTROS</b>	
5.01	¿Se puede participar solo en algunos ítems?	No se puede
5.02	Los escritorios con faldón de vidrio, se puede cambiar por faldón metálico para su mejor funcionamiento.	No, debe ser vidrio
5.03	Consideras las medidas de los planos para los muebles o de las especificaciones? Ya que en algunas varia.	Planos
5.04	Indicar si las cajoneras de escritorios y armarios llevan chapa.	Sí deben llevar chapa
5.05	El color que se indica en la descripción figura como AUWORA, encontrándose en el mercado el color AWOURA CLARO de la marca VESTO, confirmar si es el mismo.	Correcto
5.06	Las bases metálicas para escritorios y mesas de trabajo indican pintura al horno, se propone pintura poliuretano por ser más resistente al uso.	Conforme
5.07	Se puede ofrecer melamina fenólica (resistente a la humedad) en los muebles bajos de lavadero.	HR – tropicalizado.
5.08	¿Es posible participar por algunos ítems y no por todos los productos solicitados?	No es posible.
5.09	Nuestra empresa no trabaja con la modalidad de carta fianza, ¿Este detalle es excluyente?	El participante ganador deberá presentar cartas fianzas bancarias. No se aceptará otro documento en reemplazo.
5.10	¿Cuál es el plazo de entrega para los productos?	45 días calendarios como máximo
5.11	¿La cooperativa es una Institución Privada o pertenece al estado Peruano	Es privada
5.12	Sabiendo que hay diferencia en el costo entre las diferentes marcas de melamina en el mercado, para los productos en los que no especifican la marca de melamina (ejm estante para muestras + mobiliario tópico), qué marca consideramos?	Novopan, Masisa, Duraplac




**“SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS TÓPICO, SALA DOCENTES, OFICINAS DOCENTES Y ARTE - REMODELACIONES 2017”**

**PROCESO Nº 013/LOG/2017**

**ABSOLUCION DE CONSULTAS**

Nro	Pregunta	Respuesta
5.13	Para los productos que tienen vidrio templado, tiene que ser necesariamente vidrio templado o se puede considerar vidrio crudo con lámina de seguridad?	Vidrio templado
5.14	Se puede considerar tiradores de Acero inoxidable en vez de aluminio?	Deben ser de aluminio en Topico, Oficina de Docentes y Sala de Profesores por un tema de costos. Para Arte Considerar Tiradores de Acero Inoxidable.
5.15	Se puede considerar algún cambio de material, como propuesta en algún producto, en caso no haya stock de los propuestos en las bases?	Inicialmente no es posible; sin embargo, se podrá coordinar con la asesora.


 COOP. SERVICIOS EDUCACIONALES  
 VºBº  
 ASESORA  
 ABRAHAM LINCOLN




 Coop. Servicios Educativos  
 VºBº  
 MANTENIMIENTO  
 ABRAHAM LINCOLN


 Coop. Servicios Educativos  
 VºBº  
 GERENCIA  
 ABRAHAM LINCOLN